





Komunikat o stanie jakości wody na pływalni (niecki)

Obieg Pozycja	Basen Sportowy	Basen Rekreacyjny	Basen Brodzik	Basen Wanny Jacuzzi
Ocena parametrów mikrobiologicznych w niecce				
Data wykonania badania	7.o8.2018	7.o8.2018	7.o8.2018	7.o8.2018
Parametry odbiegające od wymagań				
Podejmowane działania				
Ocena parametrów fizykochemicznych w niecce				
Data wykonania badania	7.o8.2018	7.o8.2018	7.o8.2018	7.o8.2018
Parametry odbiegające od wymagań			CL wolny, CL związany	CL wolny, CL związany
Podejmowane działania	czerwiec	Regulacja parametrów systemu dozowania	Regulacja parametrów systemu dozowania	Regulacja parametrów systemu dozowania

Ocena jakości wody dokonana przez SGS Polska – Laboratorium Środowiskowe Pszczyna

Legenda:



- woda spełnia wymagania











- woda nie spełnia wymagań rozporządzenia-nie stwarza zagrożenia dla kąpielących



- woda nie spełnia wymagań

Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.z 2015 r., poz 2016)




Komunikat o stanie jakości wody na pływalni (cyrkulacja)

Obieg Pozycja	Basen Sportowy	Basen Rekreacyjny	Basen Brodzik	Basen Wanny Jacuzzi
Ocena parametrów mikrobiologicznych w cyrkulacji				
Data wykonania badania	7.o8.2018	7.o8.2018	7.o8.2018	7.o8.2018
Parametry odbiegające od wymagań				
Podejmowane działania				
Ocena parametrów fizykochemicznych w cyrkulacji				

	7.o8.2018	7.o8.2018	7.o8.2018	7.o8.2018
Parametry odbiegające od wymagań			CL związany	CL związany
Podejmowane działania			Regulacja parametrow systemu dozowania	Regulacja parametrow systemu dozowania

Ocena jakości wody dokonana przez SGS Polska – Laboratorium Środowiskowe Pszczyna

Legenda:

-  - woda spełnia wymagania
-  - woda nie spełnia wymagań rozporządzenia-nie stwarza zagrożenia dla kąpiących
-  - woda nie spełnia wymagań

Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.z 2015 r., poz 2016)