




Komunikat o stanie jakości wody na pływalni (niecki)

| Obieg Pozycja | Basen Sportowy | Basen Rekreacyjny | Basen Brodzik | Basen Wanny Jacuzzi |
|--|---|---|---|---|
| Ocena parametrów mikrobiologicznych w niecce |  |  |  |  |
| Data wykonania badania | 2.09.2018 | 2.09.2018 | 2.09.2018 | 2.09.2018 |
| Parametry odbiegające od wymagań | | | | |
| Podejmowane działania | | | | |
| Ocena parametrów fizykochemicznych w niecce |  |  |  |  |
| Data wykonania badania | 2.09.2018 | 2.09.2018 | 2.09.2018 | 2.09.2018 |
| Parametry odbiegające od wymagań | Redox, Clwolny, Clzwi | Redox | Redox, Clzwiazany | Redox |
| Podejmowane działania | Regulacja parametrów systemu dozowania | Regulacja parametrów systemu dozowania | Regulacja parametrów systemu dozowania | Regulacja parametrów systemu dozowania |









Ocena jakości wody dokonana przez SGS Polska – Laboratorium Środowiskowe Pszczyna

Legenda:

-  - woda spełnia wymagania
-  - woda nie spełnia wymagań rozporządzenia-nie stwarza zagrożenia dla kąpielących
-  - woda nie spełnia wymagań

Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.z 2015 r., poz 2016)




Komunikat o stanie jakości wody na pływalni (cyrkulacja)

| Obieg Pozycja | Basen Sportowy | Basen Rekreacyjny | Basen Brodzik | Basen Wanny Jacuzzi |
|--|---|---|---|---|
| Ocena parametrów mikrobiologicznych w cyrkulacji |  |  |  |  |
| Data wykonania badania | 2.09.2018 | 2.09.2018 | 2.09.2018 | 2.09.2018 |
| Parametry odbiegające od wymagań | | | | |
| Podejmowane działania | | | | |
| Ocena parametrów fizykochemicznych w cyrkulacji |  |  |  |  |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Data wykonania badań | 2.09.2018 | 2.09.2018 | 2.09.2018 | 2.09.2018 |
| Parametry odbiegające od wymagań | | | | |
| Podejmowane działania | | | | |

Ocena jakości wody dokonana przez SGS Polska – Laboratorium Środowiskowe Pszczyna

Legenda:

-  - woda spełnia wymagania
-  - woda nie spełnia wymagań rozporządzenia-nie stwarza zagrożenia dla kąpielących
-  - woda nie spełnia wymagań

Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.z 2015 r., poz 2016)